



Sieradz dnia 20.05.2021r.

WARUNKI TECHNICZNE NR DEU 82/ 896 /2021

Podłączenia do sieci wodociągowej
działek o nr 466/2, 467/3, 467/4 zlokalizowanych
w Sieradzu przy ul. Zachodniej

WPLYNĘŁO
Dnia 20.05.2021r.
L.dz. 408
Podpis

Inwestor: **Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.**
ul. Spółdzielcza 4
98-200 Sieradz

Pełnomocnik inwestora:
Przemysław Kuźma
ProInvest Solutions Sp. z o.o. SK
ul. Stańczyka 7/LU3
30-126 Kraków

I. Przyłącze wodociągowe:

1. Dostawę wody przewidzieć z istniejącego w działce nr 461 wodociągu Ø160mm z rur PVC.
2. Realizacja prac w pasie drogowym zgodnie z wytycznymi Zarządcy drogi.
3. Przejście pod pasem drogowym przewidzieć w rurze osłonowej.
4. Włączenie przyłącza do sieci wodociągowej przewidzieć poprzez zamontowanie opaski oraz zasuwy.
5. Zagłębienie sieci wodociągowej w miejscu włączenia wynosi ok 1,4 m.
6. Ciśnienie w sieci wodociągowej w miejscu włączenia wynosi ok 0,25 MPa.
7. Dostawa wody na cele bytowe i technologiczne w ilości 0,1 m³/dobę.
8. Wodomierz (przystosowany do odczytu radiowego) zaprojektować w szczelnej studzience wodomierzowej (tworzywo Ø1000) zlokalizowanej bezpośrednio za granicą działki.
Na przyłączu za wodomierzem należy zamontować urządzenie zabezpieczające przed wtórnym zanieczyszczeniem sieci zgodnie z załącznikiem A do PN-92/B-01706/Az1 oraz zawór odcinający ze spustem.
9. Przyłącze pozostaje na stanie i w konserwacji właściciela posesji.

II. Z uwagi na fakt, że sieć wodociągowa do której należy dokonać włączenia jest własnością prywatną, na włączenie do niej należy uzyskać stosowne zgody

III. Projekt uzgodnić w zakresie lokalizacji i kolizji na Naradzie koordynacyjnej w Sieradzu, ul. Warneńczyka 1 oraz w zakresie rozwiązań technicznych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Sieradzu.

IV. Niniejsze warunki przyłączenia są aktualne w odniesieniu do stanu prawnego nieruchomości istniejącego w chwili wydania warunków oraz istniejących w tej dacie technicznych możliwości przyłączenia.

V. Zalecane materiały do budowy przyłączy wodociągowych.:

1. Rury wodociągowe PE, PVC na ciśnienie 1,0 MPa.
2. Studzienka wodomierzowa z tworzywa Ø 1000.
3. Zasuwy typu: Hawle, Jafar itp.
4. Opaski : Hawle, Jafar itp.

VI. Jednocześnie informujemy, że przedsiębiorstwo nasze zajmuje się projektowaniem i wykonywaniem przyłączy wod-kan. Ofertę wykonania złożymy przy uzgodnieniu projektu technicznego.

DYREKTOR
ds. Eksploatacji
Piotr Kępski

ADRES:
ul. Górka Kłocka 14
98-200 Sieradz
BEZPŁATNA INFOLINIA
0 800 49 94 94
tel. (48 43) 828 62 00
fax (48 43) 828 62 62
(48 43) 828 62 22
Sąd Rejonowy
dla Łodzi-Śródmieście
w Łodzi XX Wydział KRS
KRS: 0000210682
REGON: 730335528
NIP: 827 000 81 97
PKO BP S.A.:
85 1020 4564 0000
5302 0108 9184
BOŚ S.A.:
48 1540 1245 2056
4803 3293 0001
KAPITAŁ ZAKŁADOWY:
103.305.500,00 PLN